Испытательная лаборатория
«РСТ ЛАБ»
Адрес: 109029, Москва, пр-д Михайловский, дом 3, стр. 66, эт.3, пом. 3, ком. 58.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ26

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«РСТ ЛАБ»
Каширский В.Е.

М.П.

Протокол испытаний
(образца продукции)
№ 03-2309-D от 22.09.2025г.

Полное наименование образца (пробы) продукции	Жидкая гидроизоляция «WHITEBASE»
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ВайтБэйс» (ООО «ВайтБэйс»). Адрес: 445043, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, здание 163, этаж 3, комната 24
Предприятие-изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ВайтБэйс» (ООО «ВайтБэйс»). Адрес: 445043, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, здание 163, этаж 3, комната 24
НД на продукцию	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021
Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22°С. Относительная влажность воздуха 66...68%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

Результат испытаний

Наименование контролируемого показателя	Нормативная документация для испытаний	Требуемое значение образца	Значение образца при испытаниях
Внешний вид, цвет	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	Густая однородная масса, без посторонних включений, в соответствии с образцом-эталоном. Допускается наличие единичных включений размером не более 1,0 мм	Требование выполнено
Внешний вид, цвет получаемого покрытия	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	Ровная однородная структура в соответствии с контрольным образцом-эталоном. Допускаются отдельные, мелкие, точечные посторонние включения. Цвет – в соответствии с утверждённым образцом-эталоном; оттенки цвета не регламентируются	Требование выполнено
Массовая доля сухого вещества, %, не менее	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	72	Требование выполнено
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	150	Требование выполнено
Плотность кг/м3	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	1300-1400	Требование выполнено
Начальная прочность на растяжение при (20±2)°С, кгс/см2	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	36	Требование выполнено
Вязкость, Па·с	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	16	Требование выполнено
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	2	Требование выполнено
Время отверждения до «отлипа» продукции при температуре (20±2) °С и относительной влажности не более 85%, мин, не более	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	30	Требование выполнено
Полная полимеризация, ч, не более	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	72	Требование выполнено
Предел прочности на разрыв, кгс/см^2	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	148	Требование выполнено
Адгезия к бетону, мПа	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	2,5	Требование выполнено
Адгезия к металлу, мПа	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	2,3	Требование выполнено
Адгезия к пластику, мПа	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	1,5	Требование выполнено
Адгезия к рулонным битумным материалам	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	Диффузионная	Требование выполнено
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	168	Требование выполнено
Эластичность, %	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	650	Требование выполнено
Паропроницаемость, г/м^2/ч	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	0,8	Требование выполнено
Морозостойкость покрытия при температуре минус (55±2) °С, циклы, не менее	ТУ 20.30.22-006-46913042-2021	5	Требование выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные образцы соответствуют требованиям нормативного документа по проверенным показателям

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Лаборант _____ / Красильников В.С.
Ф.И.О.

М.П.